L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

# RAPPORT DE MAINTENANCE N°113125

| DATE | CLIENT | NOM APPAREIL | Nº / TYPE APPAREIL | Nº / TYPE CONTRAT |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2025 | ARCELOR MITTAL | ARCELOR MITTAL / COKERIE TAC | 00002765 | 23AM2765<br>MINIMAL |

| Nº APP CLIENT | ADRESSE INSTALLATION | LOCALISATION |
|---|---|---|
| | ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX | COKERIE TAC |

| **Eléments contrôlés :** | **Révisé** | **Correct** |
|---|---|---|
| Contrôle accès machinerie (boîte rouge + clés, échelle, fermeture du local, éclairage...) | ☑ | ☑ |
| Contrôle boutons et afficheurs (fct, lumineux) | ☑ | ☑ |
| Contrôle portes palières et cabine (verrouillages et contacts de fermeture) | ☑ | ☑ |
| Contrôle précision arrêt et nivelage | ☑ | ☑ |
| Contrôle dispositif réouverture (choc, cellule, bp...) | ☑ | ☑ |
| Contrôle cabine (état sol, habillage, bab...) | ☑ | ☑ |
| Contrôle éclairage gaine | ☑ | ☑ |
| Contrôle guides (cabine + contrepoids) | ☑ | ☑ |
| Contrôle coulisseaux (cabine + contrepoids) | ☑ | ☑ |

Date: 10/01/2025 Huere Debut 9:28 Heure Fin 11:49

Vérification Téléphone :

Test Téléphone :

Observations Téléphone :

OBSERVATIONS

Lubrification des percuteurs
Lubrification des guides cabine et contre-poid
Lubrification des systèmes de verrouillage
Lubrification des gonds de porte pallières et des chaînes de porte cabine ainsi que les rails

Lubrification de l'arbre de porte cabine  Ainsi que des paliers de l'arbre entrainement porte cabine

Soufflage de tous les percuteurs aux étages
lubrification des dictator
Soufflage du seuil palier dix-huit mètres (vp)

27m oculus casser

Treize mètres porte de gauche Dictator manque roulette

Pas de surpressurisation de l'armoire  Pas de  surprésurisation de l'armoire de l'armoire de la  VF

Soufflage de l'armoire de commande et VF(vp)

Beaucoup de poussière dans l'armoire  commande et l'armoire de la vf

Fosse sale prévois un nettoyage (vp)

| MATERIEL REMPLACE | QX |
|---|---|
| | |

| SIGNATURE CLIENT | SIGNATURE TECHNICIEN |
|---|---|

**Nom:** Client indisponible

**Technicien:** MERCIER GABRIEL

**Route:** 0029

**PHOTOS**





APPAREIL ARRETE  Oui  Non