



L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D'INTERVENTION N°115667

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	N° / TYPE APPAREIL	N° / TYPE CONTRAT
22/01/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / SUBLANCE	00002761	23AM2761 MINIMAL

N° APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	SUBLANCE

DEMANDE D'INTERVENTION
Date/Heure Appel: 22/01/2025 08:38 Contact: Téléphone:

DETAIL DE L'INTERVENTION

Motif: Ne prends pas les appels en cabine

Résolution:

Origine: Sinistres (inondation, incendie...)
Localisation:
Equipement: Bouton Cabine
Etat: COURT-CIRCUIT
Action: PIECES EN COMMANDE
Clôture: Indisponible

Observations:

Mise à l'arrêt de l'appareil
En cause carte de gestion des appels en cabine oxyder
Trace d'eau sur trois cabines et dans la boutonnière


DATE	22/01/2025	HEURE DEBUT	8:38	HEURE FIN	11:03
------	------------	-------------	------	-----------	-------

QX	MATERIEL REMPLACE
----	-------------------




SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
------------------	----------------------

Nom: Client indisponible

Technicien: 000059 MERCIER GABRIEL



PHOTOS



APPAREIL ARRETE

Oui Non