L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº116462

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
25/01/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / CC 10 T CC E	00002828	23PM2828 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	CC 10 T CC E

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 25/01/2025 20:17 Contact: POMPIERS Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: 1 PERsonne(s) bloquée(s) au 0 metre. Accès :libre

Résolution:

Origine: Défaillance technique
Localisation:
Equipement: Serrure
Etat: EN DEFAUT
Action: LUBRIFICATION
Clôture: Remise en service

Observations:

Lubrification du Système de Serrure du zéro et du douze mètres
Manipulation de la serrure
Plusieurs essais ont été faits
Plus de défaut sur serrure remise en service

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
25/01/2025	20:23	22:07

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000059 MERCIER GABRIEL

PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non