L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº116472

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
26/01/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / 10 T ACIERIE	00002757	23AM2757 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	ACIERIE 10 T ACIERIE

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 26/01/2025 09:02 Contact: GIP Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: Ascenseur en panne à 11 mètres Portes palières ouvertes, ne se ferment plus. Accès libres.

Résolution:

Origine: Non déterminé
Localisation:
Equipement: Contact préliminaire
Etat: AUTRES
Action: AUTRE
Clôture: Remise en service provisoire

Observations:

chocs sur porte paliere 11m50 (Voir photo)
Réglages de la fermeture de la porte palier du onze mètres cinquante
Porte pallière fais un rebond sur son fin de course
mise en place d'une affiche pour fermeture de la porte Paliere du 11m50
en manuel

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
26/01/2025	9:32	12:27

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000059 MERCIER GABRIEL

PHOTOS



APPAREIL ARRETE Oui Non