L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº116713

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
27/01/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / COKERIE CRIBLAGE	00002768	23AM2768 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	COKERIE CRIBLAGE

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 27/01/2025 15:07 Contact: PC SECU Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: Asc en panne au 0

Résolution:

Origine: Défaillance technique
Localisation:
Equipement: Capteur / Sélection
Etat: ENCRASSE
Action: NETTOYAGE
Clôture: Remise en service


Observations:

Nettoyage de la cellule toutes hauteur

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
27/01/2025	15:49	16:09

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000059 MERCIER GABRIEL



PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non