



L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D'INTERVENTION N°118419

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	N° / TYPE APPAREIL	N° / TYPE CONTRAT
05/02/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / COKERIE TAC	00002765	23AM2765 MINIMAL

N° APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	COKERIE TAC

DEMANDE D'INTERVENTION		
Date/Heure Appel: 05/02/2025 08:03	Contact: GIP	Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L'INTERVENTION

Motif: ascenseur en panne. UB NON / Etage : 33 mètre Accès : libre / Détails : fermé et contact de porte qui dysfonctionne

Résolution:

Origine: Mauvaise utilisation
Localisation:
Equipement: Ferme porte
Etat: TORDU / PLIE
Action: REGLAGE
Clôture: Remise en service

Observations:

reglage du logement du dictator
ouverture violente a dereglee le logement du dictator
essaie OK

DATE	05/02/2025	HEURE DEBUT	8:30	HEURE FIN	9:47
------	------------	-------------	------	-----------	------

QX	MATERIEL REMPLACE
----	-------------------

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
------------------	----------------------

Nom: Client indisponible

Technicien: 000059 MERCIER GABRIEL



PHOTOS

APPAREIL ARRETE

Oui ☒ Non