L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº120170

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
12/02/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / 10 T ACIERIE	00002757 MONTE-CHARGE	23AM2757 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	ACIERIE 10 T ACIERIE

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 12/02/2025 17:29 Contact: Téléphone:

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: en panne 0 m

Résolution:

Origine: Vandalisme / Malveillance
Localisation:
Equipement: Vantaux
Etat: MALVEILLANCE / VANDALISME
Action: PIECES EN COMMANDE
Clôture: Indisponible

Observations:

appareil en panne au 0 porte mauvaise utilisation porte paliere choc
mise à l'arrêt
prevoir travaux

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
12/02/2025	17:29	21:33

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000025 ABDOU SOULAIMANA



PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non