L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº123052

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
27/02/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / PDC PCD4	00002782 MONTE-CHARGE	23AM2782 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	PDC PCD4

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 27/02/2025 08:58 Contact: Téléphone:

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: reparation carte

Résolution:

Origine: Défaillance technique
Localisation:
Equipement: Carte électronique
Etat: GRILLE
Action: REMISE EN ETAT
Clôture: Remise en service

Observations:

re mis en place de la carte de gestion des apelle intermediaire

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
27/02/2025	8:58	10:00

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000059 MERCIER GABRIEL

PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non