L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´ORDRE DE TRAVAIL Nº123059

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
26/02/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / HFX HF2	00002776 MONTE-CHARGE	23AM2776 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	HFX HF2

DESCRIPTION RAPPORT

Contact: Téléphone:

ORDRE DE TRAVAIL

4004450305

DATE	26/02/2025	HEURE DEBUT	12:46	HEURE FIN	18:00

TRAVAUX REALISES

SUITE A L'OXYDATION IMPORTANTE DU SUPPORT DE DRISSE, IL EST NECESSAIRE DE REMPLACER DRISSE SUR LA HAUTEUR ET SES ATTACHES
MATERIEL
MAIN D'OEUVRE 3 AGENTS 1 JOURNEE

OBSERVATIONS

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000057 ROUX JEAN MARC
	

PHOTOS

TRAVAUX FINALISES Oui Non