



L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D'INTERVENTION N°123870

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	N° / TYPE APPAREIL	N° / TYPE CONTRAT
04/03/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / 10 T ACIERIE	00002757 MONTE-CHARGE	23AM2757 MINIMAL

N° APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	ACIERIE 10 T ACIERIE

DEMANDE D'INTERVENTION		
Date/Heure Appel:	04/03/2025 13:36	Contact: GIP Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L'INTERVENTION

Motif: 2 personne(s) bloquée(s) au 41M. Accès : Le tech connaît. N ont pas encore réussi a les sortir.

Résolution:

Origine: Défaillance technique
Localisation:
Equipement: Contact préliminaire
Etat: DEREGLÉ
Action: REGLAGE
Clôture: Remise en service

Observations:

À mon arrivé appareil bloqué au 41m avec 2 usagés
-> Sorti les personnes bloqués puis fait la recherche de panne
-> Problème sur le contact fermeture porte palière
-> Problème sur le contact verrouillage porte palière
-> Réglage des contacts
-> Fait des essais - OK

DATE	04/03/2025	HEURE DEBUT	13:45	HEURE FIN	15:00
------	------------	-------------	-------	-----------	-------

QX	MATERIEL REMPLACE
----	-------------------

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
------------------	----------------------

Nom: Client indisponible

Technicien: 000053 PEREIRA SERRANO LUIS

PHOTOS

APPAREIL ARRETE

Oui ☒ Non