L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº124002

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
05/03/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / HFX ACCUS HF	00002778 MONTE-CHARGE	23AM2778 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	HFX ACCUS HF

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 05/03/2025 09:45 Contact: GIP Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: Asc en panne au 22m

Résolution:

Origine: Défaillance technique
Localisation:
Equipement: Contact préliminaire
Etat: DECALE
Action: NETTOYAGE
Clôture: Remise en service

Observations:

porte 22m se re ouvre a sa fermeture total
fermeture manuel
essaie de la fermeture electrique OK
re mis en service

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
05/03/2025	9:46	10:52

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000059 MERCIER GABRIEL

PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non