L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº124811

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
10/03/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / COKERIE CRIBLAGE	00002768 ASCENSEUR	23AM2768 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	COKERIE CRIBLAGE

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 10/03/2025 08:47 Contact: PC SECU Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: Ascenseur en panne. UB : NON / Etage : 0 mètre / Accès : habituel / Détails : fermé

Résolution:

Origine: Autres sans arrêt
Localisation:
Equipement: rail horizontal
Etat: ENCRASSE
Action: NETTOYAGE
Clôture:

Observations:

nettoyage des rails de sol

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
10/03/2025	8:48	9:34

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000059 MERCIER GABRIEL

PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non