L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº124905

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
10/03/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / HFX HF2	00002776 MONTE-CHARGE	23AM2776 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	HFX HF2

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 10/03/2025 10:31 Contact: Téléphone:

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: pirte ne s'ouvre pas au 6m

Résolution:

Origine: Usure matériel / Vétusté
Localisation:
Equipement: Serrure
Etat: USE
Action: Remplacement de pièces
Clôture: Remise en service

Observations:

changement du galet de verouillage 11m
reglage bielette 6m

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
10/03/2025	10:31	11:37

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000059 MERCIER GABRIEL

PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non