L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº125092

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
11/03/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / HFX HF2	00002776 MONTE-CHARGE	23AM2776 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	HFX HF2

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 11/03/2025 09:19 Contact: GIP Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: Ascenseur en panne. UB :NON / Etage : 1e / Accès : habituel / Détails : pb de portes palières

Résolution:

Origine: En service à l'arrivée
Localisation:
Equipement: Serrure
Etat: ENCRASSE
Action: LUBRIFICATION
Clôture: Remise en service

Observations:

porte paliere 0m a ouvrir a la main

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
11/03/2025	8:43	10:36

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000059 MERCIER GABRIEL

PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non