L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº127987

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
24/03/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / 10 T ACIERIE	00002757 MONTE-CHARGE	23AM2757 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	ACIERIE 10 T ACIERIE

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 24/03/2025 10:02 Contact: GIP Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: Ascenseur en panne. UB : NON / Etage : 18 mètres / Accès : habituel / Détails : portes ouvertes avec un engin à l intérieur

Résolution:

Origine: Vandalisme / Malveillance
Localisation:
Equipement: Vantaux
Etat: EN DEFAUT
Action: AUTRE
Clôture: Remise en service

Observations:

choc sur porte 18m (vp)
reset VF
essaie OK
porte paliere 18m en service

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
24/03/2025	10:16	11:29

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000059 MERCIER GABRIEL

PHOTOS



APPAREIL ARRETE Oui Non