



L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D'INTERVENTION N°128799

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	N° / TYPE APPAREIL	N° / TYPE CONTRAT
27/03/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / 10 T ACIERIE	00002757 MONTE-CHARGE	23AM2757 MINIMAL

N° APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	ACIERIE 10 T ACIERIE

DEMANDE D'INTERVENTION		
Date/Heure Appel:	27/03/2025 08:21	Contact: GIP Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L'INTERVENTION

Motif: ASC EN panne au 45M portes ouvertes.

Résolution:

Origine: Défaillance technique
Localisation:
Equipement: Contact préliminaire
Etat: DEREGLÉ
Action: REGLAGE
Clôture: Remise en service

Observations:

re mis en service de la porte 45 m
reglage du contacte fin de courses
reset de la VF

DATE	27/03/2025	HEURE DEBUT	8:41	HEURE FIN	9:59
------	------------	-------------	------	-----------	------

QX	MATERIEL REMPLACE
----	-------------------

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
------------------	----------------------

Nom: Client indisponible

Technicien: 000059 MERCIER GABRIEL



PHOTOS

APPAREIL ARRETE

Oui ☒ Non