L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº129411

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
31/03/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / COKERIE TAC	00002765 MONTE-CHARGE	23AM2765 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	COKERIE TAC

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 31/03/2025 06:26 Contact: Pompiers Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: Ascenseur en panne à 60 mètres

Résolution:

Origine: Mauvaise utilisation
Localisation:
Equipement: Contact préliminaire
Etat: CASSE
Action: Remplacement de pièces
Clôture: Remise en service

Observations:

changement de shunt porte paliere 60m

reglage OK
essaie OK
re mis en service

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
31/03/2025	8:53	10:12

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000059 MERCIER GABRIEL

PHOTOS





APPAREIL ARRETE Oui Non