



L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D'INTERVENTION N°130361

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	N° / TYPE APPAREIL	N° / TYPE CONTRAT
02/04/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / CC 10T CC2	00002762 MONTE-CHARGE	23AM2762 MINIMAL

N° APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	CC 10T CC2

DEMANDE D'INTERVENTION		
Date/Heure Appel: 02/04/2025 19:14	Contact: PC SECURITE	Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L'INTERVENTION

Motif: Ascenseur en panne au rdc

Résolution:

Origine: Vandalisme / Malveillance
Localisation:
Equipement: Opérateur
Etat: DEREGLÉ
Action: REGLAGE
Clôture: Remise en service

Observations:

chocs sur porte cabine
reglage du fin de courses

DATE	02/04/2025	HEURE DEBUT	19:18	HEURE FIN	21:07
------	------------	-------------	-------	-----------	-------

QX	MATERIEL REMPLACE
----	-------------------


SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
------------------	----------------------

Nom: Client indisponible

Technicien: 000059 MERCIER GABRIEL



PHOTOS



APPAREIL ARRETE

Oui ☒ Non