



L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D'INTERVENTION N°131057

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	N° / TYPE APPAREIL	N° / TYPE CONTRAT
07/04/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / COKERIE CRIBLAGE	00002768 ASCENSEUR	23AM2768 MINIMAL

N° APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	COKERIE CRIBLAGE

DEMANDE D'INTERVENTION		
Date/Heure Appel: 07/04/2025 09:32	Contact: PC SECU	Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L'INTERVENTION

Motif: Asc en panne au 0m, portes s ouvrent et se ferment constamment

Résolution:

Origine: Défaillance technique
Localisation:
Equipement: rail au sol
Etat: ENCRASSE
Action: NETTOYAGE
Clôture: Remise en service

Observations:

Nettoyage des rails de porte palière et porte cabine
verification de la cuvette
mis a l'arrêt de
Cause inondation de la cuvette
Poulie tendeuse immergée (VP)

DATE	07/04/2025	HEURE DEBUT	9:11	HEURE FIN	10:36
------	------------	-------------	------	-----------	-------

QX	MATERIEL REMPLACE
----	-------------------

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
------------------	----------------------

Nom: Client indisponible

Technicien: 000059 MERCIER GABRIEL



PHOTOS

APPAREIL ARRETE

Oui Non