L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº131657

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
09/04/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / HFX HFB1	00002779 ASCENSEUR	23AM2779 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	HFX HFB1

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 09/04/2025 10:16 Contact: Téléphone:

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: panne

Résolution:

Origine: Vandalisme / Malveillance
Localisation:
Equipement: Alimentation Opérateur
Etat: AUTRES
Action: REMISE EN ETAT
Clôture: Remise en service

Observations:

appareil en panne surchauffe operateur
contrôles moteur remise en service

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
09/04/2025	10:16	12:15

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000025 ABDOU SOULAIMANA

PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non