L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº134298

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
23/04/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / PDC PCB3	00002781 MONTE-CHARGE	23AM2781 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	PDC PCB3

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 23/04/2025 08:30 Contact: Téléphone:

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: dysfonctionnement porte cabine 0m

Résolution:

Origine: Vandalisme / Malveillance
Localisation:
Equipement: Choc
Etat: AUTRES
Action: REMISE EN ETAT
Clôture: Remise en service

Observations:

dysfonctionnement de la porte cabine choquée
remise redressement de la porte
porte à remplacer
remise en service

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
23/04/2025	8:30	10:25

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000025 ABDOU SOULAIMANA

PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non