L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº139977

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
21/05/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / HFX HFB1	00002779 ASCENSEUR	23AM2779 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	HFX HFB1

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 21/05/2025 11:38 Contact: GIP Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: Dysf asc, la porte du 1er étage ne s ouvre pas.

Résolution:

Origine: Défaillance technique
Localisation:
Equipement: Poulie / Cablette
Etat: AUTRES
Action: REGLAGE
Clôture: Remise en service

Observations:

appeler pour Appareil bloquer au 5 eme etage
verification
appareil se deplace correctement
verification de l'etage 5eme
RAS
plusieur essaie effectuer rien a signaler

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
21/05/2025	14:23	15:02

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000059 MERCIER GABRIEL

PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non