



L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D'INTERVENTION N°140313

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	N° / TYPE APPAREIL	N° / TYPE CONTRAT
22/05/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / CC 10T CC2	00002762 MONTE-CHARGE	23AM2762 MINIMAL

N° APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	CC 10T CC2

DEMANDE D'INTERVENTION		
Date/Heure Appel:	22/05/2025 15:18	Contact: gip Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L'INTERVENTION

Motif: monte charge en panne au 0m

Résolution:

Origine: Mauvaise utilisation
Localisation:
Equipement: Ferme porte
Etat: AUTRES
Action: AUTRE
Clôture: Remise en service

Observations:

À mon arrivé appareil bloqué au 0M porte palière ouverte de travers

Vérification de l'ouverture fermeture
chaîne sortie du Galet de tension de chaîne bas
mise en place d'une affiche pour porte palière 0m en manuel
demande de permis de pénétrer

DATE	22/05/2025	HEURE DEBUT	15:13	HEURE FIN	15:42
------	------------	-------------	-------	-----------	-------

QX	MATERIEL REMPLACE
----	-------------------

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
------------------	----------------------

Nom: Client indisponible

Technicien: 000059 MERCIER GABRIEL



PHOTOS

APPAREIL ARRETE

Oui ☒ Non