



L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D'INTERVENTION N°140835

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	N° / TYPE APPAREIL	N° / TYPE CONTRAT
26/05/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / HFX INJECTION CHARBON	00002777 ASCENSEUR	23AM2777 MINIMAL

N° APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	HFX INJECTION CHARBON

DEMANDE D'INTERVENTION		
Date/Heure Appel: 26/05/2025 09:00	Contact: Arcelor	Téléphone: 0607254883

DETAIL DE L'INTERVENTION

Motif: Vérification du bon fonctionnement de l'appareil

Résolution:

Origine: En service à l'arrivée
Localisation:
Equipement: carte de gestion
Etat: FONCTIONNE A LA VISITE
Action: NETTOYAGE
Clôture: En fonctionnement à la visite

Observations:

À mon arrivé appareil en fonctionnement
- Nettoyage du rail de porte palière et cabine par précaution
- Fait plusieurs essais - OK

DATE	26/05/2025	HEURE DEBUT	9:00	HEURE FIN	10:00
------	------------	-------------	------	-----------	-------

QX	MATERIEL REMPLACE
----	-------------------

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
------------------	----------------------

Nom: Client indisponible

Technicien: 000053 PEREIRA SERRANO LUIS

PHOTOS

APPAREIL ARRETE

Oui ☒ Non