L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº141067

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
26/05/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / COKERIE TAC	00002765 MONTE-CHARGE	23AM2765 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	COKERIE TAC

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 26/05/2025 19:53 Contact: GIP Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: Asc en panne au 0m

Résolution:

Origine: Défaillance technique
Localisation:
Equipement: fin de course
Etat: DEREGLE
Action: INITIALISATION ET REMISE EN SERVICE
Clôture: Remise en service

Observations:

Arrivé sur place, appareil en hors course bas
- Monté en machinerie pour faire monter l'appareil en " Rappel " puis basculer en " Normal "
- Fait des essais -> OK

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
26/05/2025	21:45	22:45

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000053 PEREIRA SERRANO LUIS

PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non