L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº141611

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
28/05/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / HFX HF1	00002775 MONTE-CHARGE	23AM2775 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	HFX HF1

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 28/05/2025 13:44 Contact: GIP Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: MC en panne au 44m

Résolution:

Origine: Défaillance technique
Localisation:
Equipement: Contact de porte cabine
Etat: CASSE
Action: PIECES EN COMMANDE
Clôture: Prévoire nouvelle intervention

Observations:

À mon arrivé appareil bloqué au 44M
- Manque Chaîne de sécurité S4, Contact préliminaire
- FDC fermeture porte cabine Hs
- Appareil mis à l'arrêt

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
28/05/2025	15:00	16:00

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000053 PEREIRA SERRANO LUIS

PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non