



L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D'INTERVENTION N°141794

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	N° / TYPE APPAREIL	N° / TYPE CONTRAT
30/05/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / HFX HF1	00002775 MONTE-CHARGE	23AM2775 MINIMAL

N° APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	HFX HF1

DEMANDE D'INTERVENTION		
Date/Heure Appel:	30/05/2025 08:10	Contact: Téléphone:

DETAIL DE L'INTERVENTION

Motif: mise à l'arrêt

Résolution:

Origine: Défaillance technique
Localisation:
Equipement: Contact de porte cabine
Etat: CASSE
Action: Remplacement de pièces
Clôture: Remise en service

Observations:

remise en service suite mise à l'arrêt
remplacement du contact porte cabine
réglage plus essai

DATE	30/05/2025	HEURE DEBUT	8:10	HEURE FIN	10:10
------	------------	-------------	------	-----------	-------

QX	MATERIEL REMPLACE
----	-------------------

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
------------------	----------------------

Nom: Client indisponible

Technicien: 000025 ABDOU SOULAIMANA



PHOTOS

APPAREIL ARRETE

Oui ☒ Non