L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº141944

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
30/05/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / ENERGIE CHAUDIERE	00002769 ASCENSEUR	23AM2769 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	ENERGIE CHAUDIERE

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 30/05/2025 15:00 Contact: Arcelor Mittal Téléphone:

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: En panne

Résolution:

Origine: Défaillance technique
Localisation:
Equipement: Afficheur / signalisation
Etat: EN DEFAUT
Action: INITIALISATION ET REMISE EN SERVICE
Clôture: Remise en service

Observations:

Défaut comptage drapeau
- Effacement du défaut bloquant puis remise en service
- Fait des essais -> OK

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
30/05/2025	15:00	16:00

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000053 PEREIRA SERRANO LUIS

PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non