



L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D'INTERVENTION N°144312

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	N° / TYPE APPAREIL	N° / TYPE CONTRAT
11/06/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / PDC PCD4	00002782 MONTE-CHARGE	23AM2782 MINIMAL

N° APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	PDC PCD4

DEMANDE D'INTERVENTION		
Date/Heure Appel:	11/06/2025 09:11	Contact: Téléphone:

DETAIL DE L'INTERVENTION

Motif: apareille HS

Résolution:

Origine: Demande Client
Localisation:
Equipement: portillon
Etat: DESSOUDE
Action: AUTRE
Clôture: Remise en service

Observations:

soudure de la porte de machinerie

re mis en route de l apareille
re mise en place du disjoncteur


DATE	11/06/2025	HEURE DEBUT	9:11	HEURE FIN	12:14
------	------------	-------------	------	-----------	-------

QX	MATERIEL REMPLACE
----	-------------------

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
------------------	----------------------

Nom: Client indisponible

Technicien: 000059 MERCIER GABRIEL



PHOTOS

APPAREIL ARRETE

Oui ☒ Non