L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº144349

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
11/06/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / HFX HFB1	00002779 ASCENSEUR	23AM2779 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	HFX HFB1

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 10/06/2025 13:34 Contact: GIP Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: Ascenseur en panne. UB : NON / Etage : 2e / Accès : habituel / Détails : ouvert

Résolution:

Origine: Mauvaise utilisation
Localisation:
Equipement: Choc
Etat: DECLENCHE
Action: REGLAGE
Clôture: Indisponible

Observations:

Arrivée sur place appareil ne fonctionne pas
choc de porte declancher
moteur operateur chaud
mise a l arret de l apareille pour refroidisement du moteur
intervention a prevoir pour le 12/06

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
11/06/2025	14:15	14:47

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000059 MERCIER GABRIEL

PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non