



L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D'INTERVENTION N°146088

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	N° / TYPE APPAREIL	N° / TYPE CONTRAT
19/06/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / HFX HF1	00002775 MONTE-CHARGE	23AM2775 MINIMAL

N° APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	HFX HF1

DEMANDE D'INTERVENTION		
Date/Heure Appel:	19/06/2025 08:47	Contact: GIP Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L'INTERVENTION

Motif: monte charge dysfonctionne / Accès : libre / Détails problème : au 60 et 76m les portes dysfonctionnent, ce qui empêche le monte charge de fonctionner systématiquement

Résolution:

Origine: Défaillance technique
Localisation:
Equipement:
Etat: AUTRES
Action: REMISE EN ETAT
Clôture: Remise en service

Observations:

appareil en panne porte cabine niveau étage
problème des paliers
lubrification des paliers
remise en service

DATE	19/06/2025	HEURE DEBUT	9:00	HEURE FIN	11:45
------	------------	-------------	------	-----------	-------

QX	MATERIEL REMPLACE
----	-------------------

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
------------------	----------------------

Nom: Client indisponible

Technicien: 000025 ABDOU SOULAIMANA

PHOTOS

APPAREIL ARRETE

Oui ☒ Non