L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº146389

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
20/06/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / HFX HFB1	00002779 ASCENSEUR	23AM2779 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	HFX HFB1

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 20/06/2025 08:29 Contact: Téléphone:

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: re mise en route

Résolution:

Origine: Usure matériel / Vétusté
Localisation:
Equipement: Séléction
Etat: DEREGLE
Action: REGLAGE
Clôture: Remise en service

Observations:

Arrivée sur place appareil décalé à tous les niveaux
Accès toit cabine pour reglage
reglage du lecteur OK
verification de l arret a niveau
re mis en service
lecteur a remplacer

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
20/06/2025	8:29	9:31

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000059 MERCIER GABRIEL

PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non