



L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D'INTERVENTION N°146536

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	N° / TYPE APPAREIL	N° / TYPE CONTRAT
20/06/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / HFX HF2	00002776 MONTE-CHARGE	23AM2776 MINIMAL

N° APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	HFX HF2

DEMANDE D'INTERVENTION		
Date/Heure Appel: 20/06/2025 10:57	Contact: GIP	Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L'INTERVENTION

Motif: Monte-charge en panne. Étage : navigue entre les étages / Accès : libre / Détails problème : portes palières de tous les étages qui ne s'ouvrent pas

Résolution:

Origine: Défaillance technique
Localisation:
Equipement: VF
Etat: DEPROGRAMME
Action: REGLAGE
Clôture: Remise en service

Observations:

Arrivée sur place aucune porte palière n'y cabine ne s'ouvre
Déplacement jusqu'à Machinerie pour reset total de toute les VF
Vérification Du Bon serrage de toutes les bornes
appareil remis en service

DATE	20/06/2025	HEURE DEBUT	14:27	HEURE FIN	15:46
------	------------	-------------	-------	-----------	-------

QX	MATERIEL REMPLACE
----	-------------------

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
------------------	----------------------

Nom: Client indisponible

Technicien: 000059 MERCIER GABRIEL



PHOTOS

APPAREIL ARRETE

Oui ☒ Non