L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº146778

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
23/06/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / HFX HF2	00002776 MONTE-CHARGE	23AM2776 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	HFX HF2

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 23/06/2025 09:23 Contact: GIP Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: monte charge en panne au 60 metres

Résolution:

Origine: Vandalisme / Malveillance
Localisation:
Equipement: Serrure
Etat: AUTRES
Action: AUTRE
Clôture: Remise en service

Observations:

arriver sur place apareil au 60m
deplacement juqu au 60m
porte paliere mal fermer par equipe travaillant sur place
porte paliere en manuel
mis en place d une affiche pour indiquer au persnonel que la porte se ferme a la main

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
23/06/2025	9:50	11:16

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000059 MERCIER GABRIEL



PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non