L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº148084

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
27/06/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / ENERGIE CHAUDIERE	00002769 ASCENSEUR	23AM2769 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	ENERGIE CHAUDIERE

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 27/06/2025 11:56 Contact: GIP Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: Asc en panne au 0m, porte s ouvre et se ferme constamment

Résolution:

Origine: Défaillance technique
Localisation:
Equipement: Alimentation Opérateur
Etat: AUTRES
Action: AUTRE
Clôture: Indisponible

Observations:

mise à l'arrêt de l'appareil
moteur operateur chaud

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
27/06/2025	14:33	15:48

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000025 ABDOU SOULAIMANA

PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non