

RAPPORT DE MAINTENANCE N°149047

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	N° / TYPE APPAREIL	N° / TYPE CONTRAT
01/07/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / PDC PCB3	00002781 MONTE-CHARGE	23AM2781 MINIMAL

N° APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	PDC PCB3

Éléments contrôlés :	Révisé	Correct
Contrôle accès machinerie (boîte rouge + clés, échelle, fermeture du local, éclairage...)	☒	☒
Contrôle boutons et afficheurs (fct, lumineux)	☒	☒
Contrôle portes palières et cabine (verrouillages et contacts de fermeture)	☒	☒
Contrôle précision arrêt et nivelage	☒	☒
Contrôle dispositif réouverture (choc, cellule, bp...)	☒	☒
Contrôle cabine (état sol, habillage, bab...)	☒	☒
Contrôle éclairage gaine	☒	☒
Contrôle téléalarme courant coupé	☒	☒
Contrôle de la manœuvre de secours courant coupé	☒	☒
Contrôle éclairage secours machinerie courant coupé	☒	☒

Date: 01/07/2025 Huere Debut 13:30 Heure Fin 15:40

Vérification Téléphone :

Test Téléphone :

Observations Téléphone :

OBSERVATIONS





visite des maintenance
lubrification des guides contrôles des portes
lubrification des chaine remise en service

SIGNATURE CLIENT

SIGNATURE TECHNICIEN

Nom: Client indisponible**Technicien:** ABDOU SOULAIMANA**Route:** 0029

PHOTOS



APPAREIL ARRETE

Oui ☒ Non