L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº150616

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
08/07/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / HFX HF2	00002776 MONTE-CHARGE	23AM2776 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	HFX HF2

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 08/07/2025 00:46 Contact: GIP Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: Monte charge en panne au 11M, double porte à l intérieur est de travers. Souhaite une intervention au plus tôt

Résolution:

Origine: Défaillance technique
Localisation:
Equipement: commande
Etat: DECLENCHE
Action: REMISE EN ETAT
Clôture: Remise en service

Observations:

operateur en defaut
patinage operateur
reset de l'instalation
patinage du moteur operateur
carte gestion HS

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
08/07/2025	9:16	10:20

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000059 MERCIER GABRIEL

PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non