



L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D'INTERVENTION N°151279

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	N° / TYPE APPAREIL	N° / TYPE CONTRAT
10/07/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / HFX HF2	00002776 MONTE-CHARGE	23AM2776 MINIMAL

N° APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	HFX HF2

DEMANDE D'INTERVENTION		
Date/Heure Appel:	10/07/2025 08:43	Contact: GIP Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L'INTERVENTION

Motif: Ascenseur en panne. UB : NON / Etage : 0 mètre / Accès : habituel / Détails : nsp

Résolution:

Origine: Défaillance technique
Localisation:
Equipement: galet horizontal
Etat: DEPROGRAMME
Action: REGLAGE
Clôture: Remise en service

Observations:

Arrivée sur place appareil au six mètres gris cabine ne veut pas s'ouvrir
Reset de la grille cabine
déplacement jusque a l'etage 76m
reset des VF de portes en machinerie
verification des portes
appareil en service
?? porte 6m toujours en manuel porte 60 en manuel

DATE	10/07/2025	HEURE DEBUT	8:50	HEURE FIN	11:30
------	------------	-------------	------	-----------	-------

QX	MATERIEL REMPLACE
----	-------------------

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
------------------	----------------------

Nom: Client indisponible

Technicien: 000059 MERCIER GABRIEL



PHOTOS

APPAREIL ARRETE

Oui ☒ Non