L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº152052

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
15/07/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / HFX HF2	00002776 MONTE-CHARGE	23AM2776 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	HFX HF2

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 15/07/2025 08:46 Contact: GIP Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: MC en panne au 6m, porte palière bloquée fermée

Résolution:

Origine: Défaillance technique
Localisation:
Equipement: Alimentation Opérateur
Etat: EN DEFAUT
Action: REMISE EN ETAT
Clôture: Remise en service

Observations:

appareil en panne défaut variateur porte cabine
effacement défaut contres
essai

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
15/07/2025	14:20	15:56

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000025 ABDOU SOULAIMANA

PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non