L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº152681

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
17/07/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / ENERGIE CHAUDIERE	00002769 ASCENSEUR	23AM2769 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	ENERGIE CHAUDIERE

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 17/07/2025 10:55 Contact: GIP Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: asc en panne au 0 mètre

Résolution:

Origine: Mauvaise utilisation
Localisation:
Equipement: Cellule
Etat: CASSE
Action: AUTRE
Clôture: Indisponible

Observations:

mise à l'arrêt de l'appareil photos cellule hs à remplacer

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
17/07/2025	15:41	16:22

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000025 ABDOU SOULAIMANA



PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non