



L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D'INTERVENTION N°153544

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	N° / TYPE APPAREIL	N° / TYPE CONTRAT
22/07/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / HFX HF2	00002776 MONTE-CHARGE	23AM2776 MINIMAL

N° APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	HFX HF2

DEMANDE D'INTERVENTION		
Date/Heure Appel:	22/07/2025 10:09	Contact: Téléphone:

DETAIL DE L'INTERVENTION

Motif:

Résolution:

Origine: Défaillance technique
Localisation:
Equipement: Vantaux
Etat: DEREGLÉ
Action: REGLAGE
Clôture: Remise en service

Observations:

Arrivée sur place appareil en fonction
reprise de la fermeture du 6m
verification du bon fonctionnement de l'appareil
verif du bon fonctionnement des portes a tout les etage
appareil en fonction

verification des portes
appareil en service

DATE	22/07/2025	HEURE DEBUT	10:09	HEURE FIN	11:34
------	------------	-------------	-------	-----------	-------

QX	MATERIEL REMPLACE
----	-------------------

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
------------------	----------------------

Nom: Client indisponible

Technicien: 000059 MERCIER GABRIEL



PHOTOS

APPAREIL ARRETE

Oui ☒ Non