L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº153690

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
23/07/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / HFX HFB1	00002779 ASCENSEUR	23AM2779 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	HFX HFB1

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 22/07/2025 16:20 Contact: POMPIERS Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: Ascenseur en panne en bas, des personnes se sont retrouvé bloqué momentanement mais ont pu sortir.

Résolution:

Origine: Mauvaise utilisation
Localisation:
Equipement: Fin de course
Etat: AUTRES
Action: REMISE EN ETAT
Clôture: Remise en service

Observations:

appreil en panne fin de course bas
suite trop de chargement
remise en état essai

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
23/07/2025	8:28	9:03

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000025 ABDOU SOULAIMANA

PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non