L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº157669

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
11/08/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / HFX HF2	00002776 MONTE-CHARGE	23AM2776 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	HFX HF2

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 11/08/2025 08:34 Contact: GIP Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: Monte charge en panne au 6M avec portes bloquées ouvertes. Souhaite être rappelé.

Résolution:

Origine: Défaillance technique
Localisation:
Equipement: Serrure
Etat: DESSERRE
Action: REGLAGE
Clôture: Remise en service

Observations:

contacte de verouillage 0m desserer
serrage du contact
verification du bon fonctionement OK
plusieur essaie effectuer OK
appareil en service

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
11/08/2025	9:06	11:14

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000059 MERCIER GABRIEL

PHOTOS



APPAREIL ARRETE Oui Non