L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº157867

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
12/08/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / HFX HFB1	00002779 ASCENSEUR	23AM2779 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	HFX HFB1

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 12/08/2025 08:30 Contact: Téléphone:

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: en panne

Résolution:

Origine: Mauvaise utilisation
Localisation:
Equipement: fin de course
Etat: DECLENCHE
Action: REGLAGE
Clôture:

Observations:

Arrivée sur place appareil bloquer au 0m en fin de courses
Déplacement de l'appareil jusqu'au 1er étage Essaie OK
appareil en service

DATE	12/08/2025	HEURE DEBUT	8:30	HEURE FIN	9:38

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000059 MERCIER GABRIEL

PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non