L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº158270

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
13/08/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / COKERIE STOCKAGE	00002767 ASCENSEUR	23AM2767 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	COKERIE STOCKAGE

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 13/08/2025 10:37 Contact: GIP Téléphone: 04 42 42 36 86

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: Ascenseur en panne. UB : NON / Etage : 0 mètre / Accès : libre / Détails : fermé

Résolution:

Origine: Défaillance technique
Localisation:
Equipement: Alimentation Opérateur
Etat: DISJONCTE
Action: Remplacement de pièces
Clôture: Remise en service

Observations:

Arrivée sur place opérateur éteint
seuil de porte paliere encombrer par des cailloux Déplacement jusqu'en machinerie
Fusible grillé de la carte
re mise en place du fusible
essaie OK
apareille re mise en service

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
13/08/2025	10:48	15:14

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000059 MERCIER GABRIEL

PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non