L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº159471

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
20/08/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / COKERIE CRIBLAGE	00002768 ASCENSEUR	23AM2768 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	COKERIE CRIBLAGE

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 20/08/2025 15:02 Contact: GIP Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: Dysf de l asc/ Le bouton d ouverture des portes ne marche pas

Résolution:

Origine: Défaillance technique
Localisation:
Equipement: Carte électronique
Etat: EN DEFAUT
Action: AUTRE
Clôture: Remise en service

Observations:

rails au sol encombre lubrification des rails de porte cabine
nettoyage des rails
reset defaut carte
OK appareil remise en service

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
20/08/2025	15:09	15:41

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000059 MERCIER GABRIEL

PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non