L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº159850

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
21/08/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / 2T ACIERIE	00002758 MONTE-CHARGE	23AM2758 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	ACIERIE 2T ACIERIE

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 21/08/2025 16:00 Contact: GIP Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: ascenseur en panne au 41m portes ouvertes

Résolution:

Origine: Défaillance technique
Localisation:
Equipement: Serrure
Etat: DEREGLE
Action: REGLAGE
Clôture: Autre

Observations:

porte mal fermé reprise du verrouillage ok
essaie de l'appareil OK
reprise du fin de courses ouverture cabine
Condamnation de l'étage 41m

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
21/08/2025	16:19	17:32

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000059 MERCIER GABRIEL

PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non