L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº160345

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
25/08/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / GAZO	00004372 ASCENSEUR	24AM4372 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	GAZO / FOS SUR MER CEDEX	

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 25/08/2025 09:45 Contact: Arcelor Mittal Téléphone:

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: Appareil bloqué au 1er

Résolution:

Origine: Défaillance technique
Localisation:
Equipement: Poulie tendeuse
Etat: DECLENCHE
Action: REMISE EN SERVICE
Clôture: Remise en service

Observations:

Appareil bloqué à niveau
- Contact poulie tendeuse enclenché
- Remis en service puis fait des essais -> OK

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
25/08/2025	9:45	12:00

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000053 PEREIRA SERRANO LUIS

PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non