L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº160581

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
26/08/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / HFX ACCUS HF	00002778 MONTE-CHARGE	23AM2778 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	HFX ACCUS HF

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 26/08/2025 09:39 Contact: Téléphone:

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: apareil a inonder

Résolution:

Origine: Sinistres (inondation, incendie...)
Localisation:
Equipement: Poulie tendeuse
Etat: COURT-CIRCUIT
Action: AUTRE
Clôture: Indisponible

Observations:

fosses inonder mis a l arret de l appareil pour securité

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
26/08/2025	9:39	10:15

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000059 MERCIER GABRIEL

PHOTOS





APPAREIL ARRETE Oui Non