L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº161157

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
28/08/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / HFX ACCUS HF	00002778 MONTE-CHARGE	23AM2778 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	HFX ACCUS HF

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 28/08/2025 09:18 Contact: Téléphone:

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: eau en fosses

Résolution:

Origine: Sinistres (inondation, incendie...)
Localisation:
Equipement:
Etat: AUTRES
Action: NETTOYAGE
Clôture: Indisponible

Observations:

Aspiration de l'eau en fosse
Demande de nettoyage de la boue présente en fosse
Prévoir nouvelle intervention pour changer le contact de poulie tendeuse

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
28/08/2025	9:18	11:20

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000059 MERCIER GABRIEL



PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non